

浄水水質検査結果書

第 24-SS-04691 号
2025年2月7日

沼津市宮本5番地の2


厚生労働省登録水質検査機関 登録番号第2号

社会福祉法人あしたか太陽の丘
理事長 宮城島好史

様 静岡県焼津市塩津1番地の1

一般財団法人静岡県生活科学検査センター

理事長 岡田 国一



2025年2月4日にご依頼のありました試料の情報は、次のとおりです。
(当方が採水した試料以外については、検査依頼書等より転記した情報であり、当方の管理下にはありません。)

採水年月日	2025年2月4日	気温	5.0°C	水温	12.0°C
水源又は施設の名称	あしたか太陽の丘専用水道	採水時残留塩素	0.3mg/L		
採水地点	厨房蛇口				
採水者名	片山博資 (所属) 監視室				

試料の検査結果は下記のとおりです

検査事項		水質基準に関する厚生労働省令第101号に基づく水質検査 検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号による						
No.	検査項目	検査結果	No.	検査項目	検査結果	No.	検査項目	検査結果
1	一般細菌	0 CFU/mL						
2	大腸菌	検出しない						
38	塩化物イオン	6.6 mg/L						
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2 mg/L未満						
47	pH値	7.7						
48	味	異常なし						
49	臭気	異常なし						
50	色度	0.5度未満						
51	濁度	0.1度未満						
		以下余白						
判定	上記水質項目については水質基準に適合である							
検査期日	2025年2月4日 ~ 2025年2月6日			検査責任者	技術部長 田村 博			
備考								

・当センターの文書による承認なしでは、完全な複製を除き、本結果書の一部だけの複製はできません。
・試験検査所: 一般財団法人静岡県生活科学検査センター焼津検査所 焼津市塩津1番地の1 TEL 054-621-5003
・pH値は独立行政法人製品評価技術基盤機構によりISO/IEC 17025:2017の認定を取得した検査項目です。(検査方法: 平成15年厚生労働省告示第261号 別表第31)

水質検査結果書

第 24-SS-04692 号
2025 年 2 月 6 日

沼津市宮本 5 番地の 2


厚生労働省登録水質検査機関 登録番号第2号
建築物飲料水水質検査業 静岡県56水第2号
医薬品試験検査機関 厚生労働省登録番号第49号

社会福祉法人あしたか太陽の丘
理事長 宮城島好史

様 静岡県焼津市塩津1番地の1

一般財団法人静岡県生活科学検査センター

理事長 岡田 国



2025年2月4日 にご依頼のありました試料の情報は、次のとおりです。

(当方が採水した試料以外については、検査依頼書等より転記した情報であり、当方の管理下ではありません。)

採水年月日	2025年2月4日	天候	前日：曇 当日：晴	気温	5.0℃	水温	15.0℃
水源、施設(建物等) 製品、工事等の名称	あしたか太陽の丘専用水道			検水の種類	原水		
採水地点(住所 及び採水箇所)	受水槽入口			採水時 残留塩素	****		
採水者名	片山博資			(所属) 監視室			

試料の検査結果は、下記のとおりです

検査項目	検査結果	検査事項
大腸菌	検出しない	平成19年3月30日付健水発第0330006号に基づく水質検査
嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL	平成19年3月30日付健水発第0330006号に基づく水質検査
	以下余白	
検査期日	2025年2月4日 ~ 2025年2月5日	検査責任者 技術部長 田村 博
備考		

検査結果内容に関するお問い合わせはこちらまでお願いいたします
 試験検査所：一般財団法人静岡県生活科学検査センター-焼津検査所 焼津市塩津1番地の1 TEL054-621-5003
 当センターの文書による承認なしでは、完全な複製を除き、本結果書の一部だけの複製はできません