浄水水質検査結果書

第 25-SS-05214 号
2026 年 3 月 13 日

沼津市宮本５番地の２

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関　登録番号第2号

社会福祉法人あしたか太陽の丘
理事長　小野田裕之　様

静岡県焼津市塩津1番地の1
一般財団法人静岡県生活科学検査センター
理事長 岡 田 国 [illegible]

一般財団法人静岡県生活科学検査センター理事長之印

2026年3月10日　にご依頼のありました試料の情報は、次のとおりです。
（当方が採水した試料以外については、検査依頼書等より転記した情報であり、当方の管理下にありません。）

採水年月日	2026年3月10日	気　温	6℃	水　温	16℃
水源又は施設の名称	あしたか太陽の丘専用水道			採水時残留塩素	0.3mg/L
採水地点	厨房蛇口				
採水者名	伊藤一敏		（所属）　中央監視室		

試料の検査結果は下記のとおりです

検査事項	水質基準に関する厚生労働省令第101号に基づく水質検査 検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号による							
No.	検査項目	検査結果	No.	検査項目	検査結果	No.	検査項目	検査結果
1	一般細菌	0 CFU/mL						
2	大腸菌	検出しない						
38	塩化物イオン	6.6 mg/L						
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2 mg/L未満						
47	pH値	7.7						
48	味	異常なし						
49	臭気	異常なし						
50	色度	0.5 度未満						
51	濁度	0.1 度未満						
		以下余白						

判定	上記水質項目については水質基準に適合である		
検査期日	2026年3月10日　～　2026年3月12日	検査責任者	技術部長 田村 博
備考			

・当センターの文書による承認なしでは、完全な複製を除き、本結果書の一部だけの複製はできません。
・試験検査所：一般財団法人静岡県生活科学検査センター焼津検査所　焼津市塩津1番地の1　TEL 054-621-5003
・pH値は独立行政法人製品評価技術基盤機構によりISO/IEC17025:2017の認定を取得した検査項目です。（検査方法：平成15年厚生労働省告示第261号 別表第31）