

浄水水質検査結果書

第 26-SS-00249 号
2026 年 4 月 21 日

沼津市宮本 5 番地の 2


国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 登録番号第2号

社会福祉法人あしたか太陽の丘
理事長 小野田裕之

様 静岡県焼津市塩津1番地の1

一般財団法人静岡県生活科学検査センター

理事長 岡田 国



2026年4月14日にご依頼のありました試料の情報は、次のとおりです。
(当方が採水した試料以外については、検査依頼書等より転記した情報であり、当方の管理下ではありません。)

採水年月日	2026年4月14日	気温	17℃	水温	17℃
水源又は施設の名称	あしたか太陽の丘専用水道	採水時残留塩素	0.3mg/L		
採水地点	厨房蛇口				
採水者名	伊藤一敏	(所属) 中央監視室			

試料の検査結果は下記のとおりです

検査事項		水質基準に関する厚生労働省令第101号に基づく水質検査 検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号による						
No.	検査項目	検査結果	No.	検査項目	検査結果	No.	検査項目	検査結果
1	一般細菌	0 CFU/mL	49	味	異常なし			
2	大腸菌	検出しない	50	臭気	異常なし			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L未満	51	色度	0.5 度未満			
22	塩素酸	0.06 mg/L未満	52	濁度	0.1 度未満			
23	クロロ酢酸	0.002 mg/L未満			以下余白			
24	クロロホルム	0.0002 mg/L未満						
25	ジクロロ酢酸	0.002 mg/L未満						
26	ジブロモクロロメタン	0.0002 mg/L						
27	臭素酸	0.001 mg/L未満						
28	総トリハロメタン	0.01 mg/L未満						
29	トリクロロ酢酸	0.002 mg/L未満						
30	ブロモジクロロメタン	0.0002 mg/L未満						
31	ブロモホルム	0.0004 mg/L						
32	ホルムアルデヒド	0.004 mg/L未満						
39	塩化物イオン	6.5 mg/L						
41	蒸発残留物	120 mg/L						
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2 mg/L未満						
48	pH値	7.8						
判定	上記水質項目については水質基準に適合である							
検査期日	2026年4月14日 ~ 2026年4月20日				検査責任者	技術部長 田村 博		
備考								

・当センターの文書による承認なしでは、完全な複製を除き、本結果書の一部だけの複製はできません。

・試験検査所：一般財団法人静岡県生活科学検査センター焼津検査所 焼津市塩津1番地の1 Tel. 054-621-5003

・pH値は独立行政法人製品評価技術基盤機構によりISO/IEC17025:2017の認定を取得した検査項目です。(検査方法：平成15年厚生労働省告示第261号 別表第31) 1/1