浄水水質検査結果書

第 26-SS-03445 号
2026 年 11 月 16 日

沼津市宮本５番地の２

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関　登録番号第2号

社会福祉法人あしたか太陽の丘
理事長　小野田裕之　様

静岡県焼津市塩津1番地の1
一般財団法人静岡県生活科学検査センター
理事長 岡 田 国 一

JWWA-GLP110
水道GLP認定

一般財団法人静岡県生活科学検査センター理事長之印

2026年11月12日　にご依頼のありました試料の情報は、次のとおりです。
（当方が採水した試料以外については、検査依頼書等より転記した情報であり、当方の管理下にありません。）

採水年月日	2026年11月12日	気　温	18.0℃	水　温	15.5℃
水源又は施設の名称	あしたか太陽の丘専用水道			採水時残留塩素	0.3mg/L
採水地点	厨房蛇口				
採水者名	片山博資		（所属）　中央監視室		

試料の検査結果は下記のとおりです

検査事項	水質基準に関する厚生労働省令第101号に基づく水質検査 検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号による

No.	検査項目	検査結果	No.	検査項目	検査結果	No.	検査項目	検査結果
1	一般細菌	0 CFU/mL						
		以下余白						

判定	上記水質項目については水質基準に適合である		
検査期日	2026年11月12日　～　2026年11月13日	検査責任者	技術部長 田村　博
備考			

・当センターの文書による承認なしでは、完全な複製を除き、本結果書の一部だけの複製はできません。
・試験検査所：一般財団法人静岡県生活科学検査センター焼津検査所　焼津市塩津1番地の1　TEL 054-621-5003

水質検査結果書

第 26-SS-03358 号
2026 年 11 月 13 日

沼津市宮本５番地の２

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関　登録番号第2号
建築物飲料水水質検査業　　静岡県56水第2号
医薬品試験検査機関　厚生労働省登録番号第49号

社会福祉法人あしたか太陽の丘
理事長　小野田裕之　　様

静岡県焼津市塩津1番地の1
一般財団法人静岡県生活科学検査センター
理事長 岡 田 国 一

一般財団法人静岡県生活科学検査センター理事長之印

2026年11月10日　にご依頼のありました試料の情報は、次のとおりです。
（当方が採水した試料以外については、検査依頼書等より転記した情報であり、当方の管理下にありません。）

採水年月日	2026年11月10日	天候	前日雨のち曇 当日：曇	気温	13℃	水温	15℃
水源、施設（建物等）製品、工事等の名称	あしたか太陽の丘専用水道			検水の種類	原水		
採水地点（住所及び採水箇所）	受水槽入口			採水時残留塩素	0mg/L		
採水者名	伊藤一敏		（所属） 中央監視室				

試料の検査結果は、下記のとおりです

検査項目	検査結果	検査事項
大腸菌	検出しない	平成19年3月30日付健水発第0330006号に基づく水質検査
嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL	平成19年3月30日付健水発第0330006号に基づく水質検査
	以下余白	

検査期日	2026年11月10日　～　2026年11月11日	検査責任者	技術部長 田村　博
備考			

検査結果内容に関するお問い合わせはこちらまでお願いいたします
試験検査所　：　一般財団法人静岡県生活科学検査センター焼津検査所　焼津市塩津1番地の1　TEL054-621-5003
当センターの文書による承認なしでは、完全な複製を除き、本結果書の一部だけの複製はできません